

ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад
Број: 03-821/18
Датум: 23.07.2018.

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila) дана 20.07.2018. године за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности – радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ број ЈН МВ 10/2018

Дана 20.07.2018. године .потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку радови на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара „ број ЈН МВ 10/2018

ПИТАЊА

Молимо Вас да одговорите на сл. питања:

1. У тач. 2.4 Техничке Спецификације , у поз 1 наводите карактеристике централе , које су непотребне и нелогичне а то су:

dužina petlje je do 3500m

ПИТАЊЕ ::- ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ ОВАЈ ПОДАТАК БИТАН АКО УКУПНО ИМАТЕ (поз 7) 900 МЕТ КАБЕЛА

(ДОВОЉАН ЈЕ ДОМЕТ ПЕТЛЈЕ И ДО 1,500 МЕТ)

надаље пише

- prostor za 2 aku baterije 12V/7Ah za rad bez

mrežnog napajanja 72h+0,5h. , **А У ПОЗ 2 ТРАЖИТЕ 2 АКУ.БАТЕРИЈЕ 12В /10Ач КОЈЕ ТРЕБА ДА СЕ СМЕСТЕ У ЦЕНТРАЛУ**

питање:1. **НА ОСНОВУ ЧЕГА СЕ ТРАЖЕ 2 АКУ. БАТЕРИЈЕ ОД 7Ач за 72 сатни рад без напајања**

(да ли имате прорачун капацитета аку. батерија)

2. Како мислите да сместите ааку. батерије од 10 Ач (нисам сигуран да постоје такве) у простор предвиђен за 7Ач

Постављам вам једно просто питање :

Да ли је довољно да централа и остала опрема задовољава Стандарде ЕН 54 ?

2. У условима за Кадровски потенцијал тражи те ; 6 радника са ССС електро струке..
Питање:

2.1. **Због чега је битно да има 6 радника са средњим електро школом**

2.2. **Да ли се у тај број рачунају радници са Вишом Електро Техничком школом**

3. У условима ЈН тражите поседовање 6 ИСО стандарда

МОЛИМО ДА ПОЈАСНИТЕ ШТА ЈЕ стандард ИСО 20301 и у каквој је вези са

предметом Јавне набавке, као и остали стандарди (ко вам је то написао..????)

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:

- 1.1 Наручилац планира да у будућности прошири систем који је предмет јавне набавке и на друге објекте из комплекса објеката школе који нису у непосредној близини предметног објекта. Поред тога, наручилац је водио рачуна да је могуће да ће у наредној фази реконструкције или адаптације објекта школе доћи до спуштања плафона у објекту, што ће за последицу имати додавање нових јављача пожара, а самим тим и продужење дужине постојеће петље система за аут. дојаву пожара.
 - 1.2 Наручилац је направио случајну грешку приликом израде описа ставке која се односи на централу, те ће извршити исправку, односно измену конкурсне документације у делу описа централне јединице.
 - 1.3 Да, постоји прорачун потребног капацитета батерија.
- 2.1 Да би понуђач извео радове који су предмет набавке неопходно је да има радно ангазоване стручне раднике који ће извршити предметне радове . Обзиром да се ради о објекту јавне намене у коме борави преко 800 ученка и 60 запослених наручилац не може дозволити да радове на инсталацијама за аутоматску дојаву пожара изводе приученици пекари , конобари , економски техничари , правници , радници медицинске струке ...
- 2.2 Наручилац је навео да захтева раднике са електро струком . Средња стручна спрема је минимум који се захтева . У тај број се рачунају радници који имају завршену средњу електротехничку школу, односно који су кроз своје школовање обучени за постављање електроинсталација. Прихватају се и ангажовани радници који су поред средње електротехничке школе завршили и вишу електротехничку школу.
3. Наручилац је грешком навео стандард ИСО 20301 и извршиће измену конкурсне документације у којој ће избрисати захтев да понуђачи поседују стандард ИСО 20301 .

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН МВ 10/2018