

ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад
Број: 03-39/17
Датум: 02.02.2017.

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila) дана 30. јануар 2017. 13.22 часова за јавну набавку у отвореном поступку – Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ“Васе Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016

Дана 30. јануар 2017. 13.22 часова. потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку у отвореном поступку – Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ“Васе Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016

ПИТАЊА

1. Приметили смо да се у предмеру код позиције Е Телефонска 2. не види број жила и пресек кабла :

Е. Телефонска

ЈН(St)Н----- m 50

ЈН(St)Н----- m 115

Молимо Вас да допуните предмер како би знали о ком каблу је реч.

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:

1. Део Е. Телефонска под тачком 2 гласи :

Испоручити TF проводнике и провући их кроз положене цеви од TF ормана до TF

ЈН(St)Н 16x2x0,6 m 50

ЈН(St)Н 2x2x0,6 m 115

N2XH-O 1x6mm m 3

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016